



Закрытое акционерное общество «НТФ НОВИНТЕХ»

141074, РФ, г.Королёв, М.О., ул. Пионерская, 2, пом.1

Тел./факс. (495)234-88-48. info@novinteh.ru; <http://www.novinteh.ru>; струна.рф

Исх. № *040* от 15.01.2025

Руководителям организаций

Уважаемый Руководитель!

Настоящим письмом ЗАО «НТФ НОВИНТЕХ» сообщает, что в соответствии с пунктом 291 приказа от 15 декабря 2020 года N 533 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», «Для объектов с технологическими блоками любых категорий взрывоопасности в системах контроля, управления и ПАЗ, СиО не должны применяться приборы, устройства и другие элементы, отработавшие свой назначенный срок службы» - прекращается ремонт морально устаревших систем в связи с отсутствием материалов и комплектующих и как следствие невозможности его осуществления.

Перечень заводских номеров комплектов уровнемеров Струна-М и СИ «Струна», не подлежащих ремонту в 2025 году:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Б001 - Б777 | 7. Н001 – Н261 |
| 2. В001 – В999 (2006-2007 г.в.) | 8. П001 – П999 |
| 3. Г001 – Г599 | 9. Р001 – Р999 |
| 4. Д001 – Д999 | 10. С001 – С999 |
| 5. Л001 – Л999 | 11. Т001 - Т999 |
| 6. М001 – М442 | 12. Ф001 – Ф999 |

Прошу Вас руководствоваться данным перечнем при приеме решений о направлении оборудования в ремонт и своевременной замене устаревшего оборудования.

Директор ЗАО «НТФ НОВИНТЕХ»

Попел Д.В.